



Anforderungen gemäß §2 DVNBauO sind eingehalten. Im Kurvenbereich: Außenradius 10,50m, Durchfahrtsbreite 5,00m in den Übergangsbereichen l= 11,00m, Durchfahrtsbreite 3,00-5,00m

Anlage zur Brandschutztechnischen Stellungnahme
Nr. 11BS-0562S
 - maßgebend ist der textliche Teil der Stellungnahme -

Datum: 01.04.2011	ANLAGE 1	Projektnummer:
Planersteller: Hs/Wt		10BS-491V

Beratende Ingenieure GmbH
 Breite Straße 23
 38100 Braunschweig
 Tel. 0531 / 24 27 9-0
 Fax. 0531 / 24 27 9-20

Bauvorhaben:
 Instandsetzung der Gebläsehalle
 Ilseder Hütte

Lageplan
 M. 1/500